



220002349162



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0690

检测 报 告

报告编号: XJ2024B01C00050

委托单位: 江门大光明粘胶有限公司

样品名称: 使你佳 860 质感哑光彩砂

检测类别: 型式检验

中国国检测试控股集团股份有限公司
国家建筑材料测试中心



XJ2024B01C00050



注 意 事 项

- 1、本报告无“检测专用章”和骑缝章无效。
- 2、本报告无“编制、审核、批准”签字无效。
- 3、本报告涂改、部分复印无效。
- 4、对本报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本机构提出，逾期恕不受理。
- 5、委托检测样品和委托信息由委托人提供，本机构不对其真实性负责，委托检测结果仅对收样负责。
- 6、本报告采用防伪纸张，复印后应带有网格底纹，数据页背面的编号为随机编号，与报告内容无关。

本机构联系方式：

地址：北京市朝阳区管庄东里1号 邮编：100024

网址：www.ctc.ac.cn

客户线上服务平台：<http://www.ctc-online.cn>

业务接待电话：400-010-0010、010-51167681

业务接待邮箱：ywjd@ctc.ac.cn

真伪查询及投诉电话：400-010-0010、010-51167679

中国国检测试控股集团股份有限公司
国家建筑材料测试中心
检测报告

报告编号: XJ2024B01C00050

第 1 页 共 3 页

样品名称	使你佳 860 质感哑光彩砂	检测类别	型式检验
委托单位	江门大光明粘胶有限公司	样品来源	委托
生产单位	江门大光明粘胶有限公司	商 标	—
收样日期	2024 年 01 月 03 日	样品状态	均匀膏状
样品数量	7 支	型号规格	(A+B) 净含量 400mL
生产日期 /批号	2023.10.7	检测日期	2024 年 01 月 04 日 -02 月 20 日
检测依据	各检测项目检测依据详见数据页。		
判定依据	T/CBMF 166-2022 《室内装饰装修用美缝剂》		
检测项目	外观、耐磨性等共 17 项, 详情见数据页。		
检测结论	<p>*经检测, 送检样品所检项目(第 1~10 项)的检测结果符合 T/CBMF 166-2022 《室内装饰装修用美缝剂》标准表 2 有砂型美缝剂的技术要求, 第 11~17 项的检测结果符合 T/CBMF 166-2022 《室内装饰装修用美缝剂》标准表 3 有害物质限量的技术要求, 检测结果见数据页。*</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2024 年 02 月 26 日 (检测专用章)</p>		
附注: (此处空白)			

批 准: 王 子 文 审 核: 张 国 石 编 制: 李 强

检测机构地址: 北京市朝阳区管庄东里 1 号

电话: 010-51167681

邮编: 100024

中国国检测试控股集团股份有限公司

国家建筑材料测试中心

检测报告

报告编号: XJ2024B01C00050

第 2 页 共 3 页

序号	检测项目		标准要求	检测结果	单项结论	检测依据
1.	外观		产品各组分应均匀, 无凝胶、无结块; 混合后应细腻, 无气泡、无凝胶。	产品各组分为均匀, 无凝胶、无结块; 混合后为细腻, 无气泡、无凝胶。	符合	T/CBMF 166-2022 6.3
2.	耐磨性		$\leq 200\text{mm}^3$	54mm^3	符合	JC/T 1004-2017 7.2
3.	抗折强度		$\geq 15.0\text{MPa}$	18.2MPa	符合	JC/T 1004-2017 7.3
4.	抗压强度		$\geq 30.0\text{MPa}$	33.9MPa	符合	JC/T 1004-2017 7.3
5.	收缩值		$\leq 1.5\text{mm/m}$	0.5mm/m	符合	JC/T 1004-2017 7.4
6.	吸水量 240min		$\leq 0.1\text{g}$	0.02g	符合	JC/T 1004-2017 7.5
7.	硬度 (邵 D)		≥ 65	69	符合	T/CBMF 166-2022 6.4.6 GB/T 2411-2008
8.	耐液体介质	耐碱性 (5%NaOH溶液), 168h	无起泡、开裂、明显变色	无起泡、开裂、明显变色	符合	T/CBMF 166-2022 6.5.6 GB/T 9274-1988 5
		耐酸性 (5%醋酸溶液), 168h	无起泡、开裂、明显变色	无起泡、开裂、明显变色	符合	T/CBMF 166-2022 6.5.6 GB/T 9274-1988 5
9.	耐污染性	蓝黑墨水	≤ 2 级	1级	符合	T/CBMF 166-2022 6.5.7 JG/T 463-2014 6.4.3
		食醋		2级	符合	
		红茶	< 2 级	1级	符合	
		红葡萄酒	< 2 级	1级	符合	
		酱油	< 2 级	1级	符合	

中国国检测试控股集团股份有限公司
国家建筑材料测试中心
检测报告

报告编号: XJ2024B01C00050

第 3 页 共 3 页

序号	检测项目	标准要求	检测结果	单项结论	检测依据	
10.	人工气候老化 (使用窗玻璃 滤光器)	粉化	<1 级	0 级	符合	T/CBMF 166- 2022 6.5.8
		变色	≤2 级	2 级	符合	GB/T 16422.2- 2014 GB/T 1766- 2008
11.	苯	≤0.1g/kg	未检出	符合	GB/T 23990- 2009	
12.	甲苯、乙苯、二甲苯 的总和	≤10g/kg	未检出	符合	GB/T 23990- 2009	
13.	壬基酚	≤1.0mg/kg	未检出	符合	GB/T 35532- 2017	
14.	铬 (Cr)	≤30mg/kg	未检出	符合	GB/T 23991- 2009	
15.	镉 (Cd)	≤30mg/kg	未检出	符合	GB/T 23991- 2009	
16.	铅 (Pb)	≤30mg/kg	未检出	符合	GB/T 23991- 2009	
17.	汞 (Hg)	≤10mg/kg	未检出	符合	GB/T 23991- 2009	

备注: 1、检测地点: 管庄。

2、未检出说明: 苯、甲苯、二甲苯、乙苯均<0.05g/kg;
壬基酚<0.02g/kg;
(Pb<2.5,Cd<0.5,Cr<1.0,Hg<0.2)mg/kg。

本报告结束

国检集团简介

中国国检测试控股集团股份有限公司（中文简称国检集团，英文简称 CTC，股票代码 603060）经过近七十年的不懈努力与执着追求，发展成为国内建筑材料和建设工程领域极具规模、综合性、第三方检验认证服务机构。作为 A 股首家“中国”字头、集检验认证为一体的上市公司，分支机构遍布全国，且下辖三十余个国家级及行业级检验检测实验室，可为建材生产企业、建设工程、装饰装修工程、铁路及轨道交通工程、市政工程、电力工程、工业窑炉、可再生资源、新能源、居家生活等各类客户提供关于质量、安全、环保、绿色、节能等综合性解决方案。

中国国检测试控股集团股份有限公司始终以“科技创新”驱动企业发展，秉承“公正为本、服务社会”的核心理念，为客户的品牌价值提升、为行业的可持续性发展保驾护航，为“质量兴国”“一带一路”国家倡议的实现贡献力量！

更多详情见公司官网：<http://www.ctc.ac.cn/>